

☐ ~ 127 В      ☒ = 220 В  
☐ ~ 220 В      ☐ - другое \_\_\_\_\_ В

☒ - да ОПН-  
☐ - нет

**12. Источник независимого питания:<sup>4)</sup>**

- ☒ - оперативный ток  
☐ - напряжением в соответствии с п. 11  
☐ - напряжением другой величины \_\_\_\_\_ В  
☐ - предварительно заряженный конденсатор емкостью:  
☐ - в цепи электромагнита отключения \_\_\_\_\_ мкФ  
☐ - в цепи расцепителя независимого питания \_\_\_\_\_ мкФ  
☐ - другой \_\_\_\_\_

**14. Сведения о доставке:**

- ☐ - доставка Поставщика  
☐ - самовывоз

**15. Сведения о монтаже:**

- ☐ - монтаж "под ключ"  
☐ - монтаж \_\_\_\_\_ присоединений Поставщиком  
☐ - шеф-монтаж  
☒ - монтаж силами Заказчика

**16. Дополнительные требования:**

Номиналы резисторов эквивалентов при установке БУ на борту ВЭ: R1=220 R2=150 R3= \_\_\_\_\_

Сейсмостойкость 9 баллов

**17. Сведения о Заказчике:**

Предприятие: "ОАО Камчатскэнерго"  
Объект: ПС "КСИ" г. Петропавловск-Камчатский (для новой котельной №1 "11км")  
Должность: \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.: \_\_\_\_\_  
Контактный телефон, факс, e-mail: \_\_\_\_\_

Подпись ответственного за заполнение опросного листа: \_\_\_\_\_

(Мишустина О.А.)  
Нач. ЭТО ПИ ОАО "ХЭТК"

<sup>4)</sup> заполняется при его наличии

1	-	Зам.	155-13		04.13
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Привязан 221.32.12-ЭП2. ОП					
Лист 2					
Нач. отд.	Мишустина				04.13
Инж.	Гостев				04.13
Инв. N					