

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Генерального директора-
главный инженер ПАО «Камчатскэнерго»ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2707397452866518766333111739022567779

Владелец: Скворцов Владислав Владиславович

Действителен: с 16.05.2025 по 16.05.2026

В.В. Скворцов

05.02.2026

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО «Камчатскэнерго»
Камчатские ТЭЦДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1678773907135544894716389272915753823121

Владелец: Минаков Алексей Александрович

Действителен: с 16.12.2025 по 16.12.2026

А.А. Минаков

ПЛАН

подготовки объектов теплоснабжения филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ
к работе в отопительный период 2026 – 2027 годов

№ п.	Группы условий готовности, наименование организационно-технических мероприятий	Основание	Подтверждающая документация на объектах филиала	Ответственные за подготовку и наличие документации	Срок выполнения
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ					
I. Выполнение требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):					
1.	Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	п. 9.1 Правил	Документация в соответствии с пп. 9.3.1. - 9.3.8 Правил	В соответствии с разделом II Плана	Постоянно
2.	Обеспечение наладки принадлежащих тепловых сетей и осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии	п. 9.1 Правил	Документация в соответствии с пп. 9.3.11., 9.3.22 Правил	В соответствии с разделом II Плана	Постоянно
3.	Обеспечение качества теплоносителя	п. 9.1 Правил	Документация в соответствии с пп. 9.3.12 Правил	В соответствии с разделом II Плана	Постоянно
4.	Коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	п. 9.1 Правил	Документация в соответствии с пп. 9.3.13 Правил	В соответствии с разделом II Плана	Постоянно
5.	Обеспечение проверки качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции	п. 9.1 Правил	Документация в соответствии с пп.9.3.14 Правил	В соответствии с разделом II Плана	Постоянно
6.	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей	п. 9.1 Правил	Документация в соответствии с пп.9.3.15. - 9.3.21., 9.3.23 - 9.3.29 Правил	В соответствии с разделом II Плана	Постоянно
7.	Выполнение мероприятий по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации	п. 9.1 Правил	Документация в соответствии с пп. 9.3.29 Правил	В соответствии с разделом II Плана	При наличии оснований
8.	Наличие согласованного с органом местного самоуправления порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	п. 9.1 Правил	Документация в соответствии с пп. 9.3.28 Правил	В соответствии с разделом II Плана	Постоянно
9.	Выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти	п. 9.2 Правил	1. Информация (отчет) о наличии или отсутствии предписаний надзорных органов, об отсутствии в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований в соответствии с п. 9.2 Правил	СПКиОТ	30.09.2026

№ п.	Группы условий готовности, наименование организационно-технических мероприятий	Основание	Подтверждающая документация на объектах филиала	Ответственные за подготовку и наличие документации	Срок выполнения
II. Выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовка и представление документов, подтверждающих выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 настоящих Правил:					
1.	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	п.п. 9.3.1. Правил	1. Выписка (справка) из утвержденного штатного расписания с наличием персонала не менее 95 %	ОНиУП	30.09.2026
2.	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 (далее – Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации)	п.п. 9.3.2. Правил	1. Пояснительная записка о наличии/отсутствии соглашения об управлении системой теплоснабжения	ОЭТСиУТТ	30.09.2026
3.	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 (далее – Правила 511)	п.п. 9.3.3. Правил	1. Утвержденное положение о диспетчерской службе (ОДС, ОДУ) в соответствии требованиями раздела V Правил 511	ОДС ТС	30.09.2026
4.	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктами 32, 33 Правил 511	п.п. 9.3.4. Правил	1. Перечень документации на объекте, рабочем месте; 2. Инструкций по эксплуатации, производственные инструкции; 3. Схемы и другие оперативные документы, утвержденных техническим руководителем организации.	Начальники структурных подразделений ТС	30.09.2026
5.	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктами 35, 36 Правил 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности	п.п. 9.3.5. Правил	1. Инструкции по эксплуатации для объектов ОПО 2. Инструкции по эксплуатации для объектов, не являющихся ОПО	Начальники структурных подразделений ТС	30.09.2026

№ п.	Группы условий готовности, наименование организационно-технических мероприятий	Основание	Подтверждающая документация на объектах филиала	Ответственные за подготовку и наличие документации	Срок выполнения
6.	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 г. № 811 (<i>далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей</i>), пунктами 70, 73 Правил 511 и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	п.п. 9.3.6. Правил	1. Журналы проверки знаний по электробезопасности, ПТЭ ТЭ работников; 2. Протоколы проверки знаний работников. 3. Приказы о допуске к самостоятельной работе персонала; 4. Протоколы аттестаций руководителей, ответственных лиц и специалистов в органах Ростехнадзора или на Едином портале тестирования Ростехнадзора; 5. Протоколы проверки знаний работников в области промышленной безопасности; 6. Протоколы аттестаций руководителей, ответственных лиц, специалистов по ТЭУ в органах Ростехнадзора	СПКиОТ, НТС, Начальники структурных подразделений ТС	30.09.2026
7.	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	п.п. 9.3.7. Правил	1. Документы, подтверждающие проведение обучения (журналы, графики, темы, отчеты о результатах проведения противоаварийных тренировок)	Начальники структурных подразделений ТС	30.09.2026
8.	Установленные пунктом 7 Правил 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	п.п. 9.3.8. Правил	1. Приказ или иной ОРД о назначении ответственных за ТЭУ 2. Приказ или иной ОРД о назначении ответственных за электроустановки	НТС, Начальники структурных подразделений ТС	30.09.2026
9.	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2020 г. № 924н	п.п. 9.3.9. Правил	1. Перечень документации на рабочих местах 2. Комплект инструкций по охране труда 3. Порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска 4. Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам и распоряжениям	Начальники структурных подразделений ТС	30.09.2026
10.	Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95-97 Правил 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	п.п. 9.3.10. Правил	1. Графики противоаварийных, противопожарных тренировок (ПАТ, ППТ) 2. Программы ПАТ, ППТ 3. Перечни тем ПАТ, ППТ 4. Протоколы ПАТ, ППТ 5. Журнал регистрации противоаварийных тренировок	Начальники структурных подразделений ТС	30.09.2026

№ п.	Группы условий готовности, наименование организационно-технических мероприятий	Основание	Подтверждающая документация на объектах филиала	Ответственные за подготовку и наличие документации	Срок выполнения
11.	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктами 114, 125-128 Правил 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения	п.п. 9.3.11. Правил	1. Температурные графики, 2. Приказ или иной ОРД о регулировании расходов теплоносителя, 3. Инструкция по эксплуатации тепловых сетей (включая ведение и контроль режима работы системы теплоснабжения)	ОЭТСиУТТ, Начальники структурных подразделений ТС	30.09.2026
12.	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 276 Правил 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности	п.п. 9.3.12. Правил	Не требуется по составу оборудования		
13.	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1034 (<i>далее – Правила коммерческого учета</i>). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений	п.п. 9.3.13. Правил	1. Акты разграничения балансовой принадлежности 2. Акты ввода в эксплуатацию коммерческих УУТЭ и СИ, Сведения о поверке УУТЭ и СИ 3. Пояснительная записка в части осуществления коммерческого учета реализуемой тепловой энергии ПАО «ДЭК»	ОЭТСиУТТ, КТЭЦ	30.09.2026
14.	Разработанный в соответствии с пунктами 6, 12, 13 Правил 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктами 14, 15 Правил 511 – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей – в случае эксплуатации ОПО.	п.п. 9.3.14. Правил	1. Программа (годовой график) ремонта оборудования объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок 2. Акты приемки выполненных работ при капитальном ремонте тепловых энергоустановок. 3. К акту приемки прилагается вся техническая документация по выполненному ремонту (эскизы, акты промежуточных приемок по отдельным узлам и протоколы промежуточных испытаний, исполнительная документация и др.). 4. Пояснительная записка по реализации ремонтной программы	СПиОР	30.09.2026

№ п.	Группы условий готовности, наименование организационно-технических мероприятий	Основание	Подтверждающая документация на объектах филиала	Ответственные за подготовку и наличие документации	Срок выполнения
15.	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации–изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 25 Правил 511; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.	п.п. 9.3.15. Правил	1. Копии паспортов ЦТП с отметками о проведении ТО, ГИ. 2. Заключения ЭПБ, ТД тепловых сетей. 3. Акты о проведении ГИ оборудования и трубопроводов ЦТП. 4. Заключения ЭПБ, ТД оборудования ЦТП.	Начальники структурных подразделений ТС	30.09.2026
16.	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктами 164-167 Правил 511	п.п. 9.3.16. Правил	1. Распорядительные документы по предприятию о распределении ответственности за эксплуатацию и ремонты производственных зданий и сооружений; 2. Местные инструкции по эксплуатации зданий и сооружений подразделений организации, разработанные на основании типовой с учетом конкретных местных условий; 3. Схема-генплан организации с нанесением на ней зданий и сооружений и границ деления территории на участки, переданные под ответственность подразделений, эксплуатирующие тепловые энергоустановки; 4. Исполнительные схемы-генпланы подземных сооружений и коммуникаций на территории организации; 5. Паспорта на каждое здание и сооружение; 6. Журналы технических осмотров строительных конструкций зданий и сооружений; 7. Утвержденные руководителем должностные инструкции персонала, осуществляющего эксплуатацию территорий, зданий и сооружений для размещения тепловых энергоустановок. 8. Акты очередного/ внеочередного осеннего, весеннего осмотра ЗиС 9. Заключения ЭПБ, ТД зданий и сооружений с актом комплексного обследования	НТС, Начальники структурных подразделений ТС, СПиОР, ООЭД	30.09.2025

№ п.	Группы условий готовности, наименование организационно-технических мероприятий	Основание	Подтверждающая документация на объектах филиала	Ответственные за подготовку и наличие документации	Срок выполнения
17.	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пунктов 187-195 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	п.п. 9.3.17. Правил	Не требуется по составу оборудования		
18.	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 353, 355, 356 Правил 511	п.п. 9.3.18. Правил	1. Акты испытаний на максимальную температуру теплоносителя 2. Отчет о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию 3. Отчет о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	ОЭТСиУТТ, Начальники структурных подразделений ТС	30.09.2026
19.	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктами 332, 333 и Приложения № 4 Правил 511	п.п. 9.3.19. Правил	1. Акты гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых сетей	ОЭТСиУТТ, Начальники структурных подразделений ТС	30.09.2026
20.	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367-370 Правил 511	п.п. 9.3.20. Правил	1. Акты на осмотр тепломагистрали в шурфе, 2. Графики шурфовок	ОЭТСиУТТ, Начальники структурных подразделений ТС.	30.09.2026
21.	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335-337, 412, 450 Правил 511	п.п. 9.3.21. Правил	1. Акты промывки оборудования ЦТП 2. Акты очистки оборудования ЦТП 3. Акты промывки тепловых сетей Акты очистки тепловых сетей	ОЭТСиУТТ, Начальники структурных подразделений ТС	30.09.2026
22.	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 378, 404, 413, 414 Правил 511	п.п. 9.3.22. Правил	1. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний 2. Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей	ОЭТСиУТТ, Начальники структурных подразделений ТС	30.09.2026
23.	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пунктов 364-366 Правил 511	п.п. 9.3.23. Правил	Не требуется, установки электрохимической защиты отсутствуют		
24.	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пунктов 388-390 Правил 511	п.п. 9.3.24. Правил	1. Акты комплексного опробования оборудования насосной станции	Начальники структурных подразделений ТС	30.09.2026

№ п.	Группы условий готовности, наименование организационно-технических мероприятий	Основание	Подтверждающая документация на объектах филиала	Ответственные за подготовку и наличие документации	Срок выполнения
25.	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377	п.п. 9.3.25. Правил	Не требуется, источник тепловой энергии функционирует в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии		30.09.2026
26.	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил 511, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н	п.п. 9.3.26. Правил	1. Утвержденный перечень и ведомость аварийного запаса	ОМТС	30.09.2026
27.	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	п.п. 9.3.27. Правил	1. Договоры страхования (страховые полисы) на объекты ОПО	СПКиОТ	30.09.2026
28.	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 39 Правил 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	п.п. 9.3.28. Правил	1. Инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).	Начальники структурных подразделений ТС	30.09.2026

№ п.	Группы условий готовности, наименование организационно-технических мероприятий	Основание	Подтверждающая документация на объектах филиала	Ответственные за подготовку и наличие документации	Срок выполнения
29.	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 г. № 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении)	п.п. 9.3.29. Правил	В 2026 году не требуется		30.09.2026
ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ					
1.	Выполнение капитального ремонта основного и вспомогательного оборудования ЦТП и тепловых сетей согласно утвержденным программам ремонта	пп. 7, 12, 13 Правил 511	1. Акты о приёмке выполненных работ; 2. Информация о выполнении ремонтных работ по филиалу в соответствии с утвержденным планом по подготовке к ОП 2026-2027 годов	СПиОР	30.09.2026
2.	Проведение ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, участков тепловых сетей в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта, технического освидетельствования, диагностики и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи электрической и тепловой энергии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	пп. 7, 12, 13 Правил 511, пп. 9.3.14, 9.3.15 Правил	Документация в соответствии с п.14,15 раздела II Организационных мероприятий настоящего Плана	СПиОР, Начальники структурных подразделений ТС	30.09.2026

Главный инженер

Начальник тепловых сетей

/Начальник СПКиОТ

Начальник ОЭТСиУТТ

Бурков

Колесников

Вассерман

Д.В. Колесников

В.В. Бурков

В.В. Рипа

С.Л. Вассерман