

**Контрольные замеры
токов, мощностей и напряжений на ПГеоЭС
15 июня 2022 года.**

Оборудование		Измеряемые параметры.	Время замеров, час.		
			04:00	10:00	22:00
ТГ-1		I, А	-	-	-
		P, МВт	0,2	0,2	0,2
		Q, МВар	0,1	0,1	0,1
ТГ-3		I, А	-	-	-
		P, МВт	-	-	-
		Q, МВар	-	-	-
Т1	Обмотки 6 кВ	I, А	-	-	-
	Обмотки 35кВ	I _{ФА} , А	-	-	-
		I _{ФВ} , А	-	-	-
		I _{ФС} , А	-	-	-
		P, МВт	-	-	-
		Q, МВар	-	-	-
		S, МВА	-	-	-
	ПБВ	Положение	1	1	1
Т2	Обмотки 6 кВ	I, А	-	-	-
	Обмотки 35кВ	I _{ФА} , А	-	-	-
		I _{ФВ} , А	-	-	-
		I _{ФС} , А	-	-	-
		P, МВт	-	-	-
		Q, МВар	-	-	-
		S, МВА	-	-	-
	ПБВ	Положение	1	1	1
ВЛ - 35		I _{ФА} , А	-	-	-
		I _{ФВ} , А	-	-	-
		I _{ФС} , А	-	-	-
		P, МВт	-	-	-
		Q, МВар	-	-	-
		S, МВА	-	-	-
Шины КРУ 1с		U, кВ	6,2	6,2	6,2
Шины КРУ 2с		U, кВ	6,2	6,2	6,2

Контрольные замеры выполнил	НСС Ленц В.А.	НСС Бляблин Д.А	НСС Рожок В.А.
-----------------------------	------------------	--------------------	-------------------

(*) – показания отсутствуют в виду неисправности измерительного прибора.
 $\cos \phi = P/S$.
S = корень квадратный из суммы квадратов активной и реактивной мощностей.

16.06.2022 года

НСС:  / Ленц В.А. /