

Контрольные замеры

токов, мощностей и напряжений на КТПБ-35 пос. Мильково

Дата замеров " 28 " июня 2023 г.

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры			Время замеров, час		
			04-00	10-00	19-00
шины 1с - 35 кВ		U, кВ	37	37,5	37,5
шины 2с - 35 кВ		U, кВ	37	37,5	37,5
ВЛ-351		I, А	22	37	35
ВЛ-352		I, А	14	20	19
ВЛ-353		I, А	10	16	15
ВЛ-354		I, А	4	4	4
ВЛ-356		I, А	3	3	3
СВ-35		I, А	—	—	—
Т-1	обмотка 35 кВ		I, А	—	—
	обмотка 6 кВ		I, А	—	—
	РПН	положение		II	II
СВ- 6		I, А	45	124	106
Т-2	обмотка 35 кВ		I, А	19	29
	обмотка 6 кВ		I, А	67	79
	РПН	положение		II	II
U пост.тока		В			
U сн,		В	380	380	380
№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I, А	I, А	I, А
1 секция - 6 кВ					
шины		U, кВ	6,1	6,0	6,0
3	1с -6кВ ДЭС-5		45	124	106
4	резерв		—	—	—
5	резерв		—	—	—
2 секция - 6 кВ					
шины		U, кВ	6,1	6,0	6,0
8	резерв		—	—	—
9	ТП-74 Пилорама		—	—	—
10	2с -6кВ ДЭС-5		67	79	88
Контрольные замеры выполнил:					
Примечание: накладка "АЧР" в пол."Откл" - " + ", в пол. "Сигн" - " - "					

**Контрольные замеры
токов и напряжений на ПС "Мильково"**

Дата замеров "21" июня 2023 г.

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры			Время замеров, час		
			04-00	10-00	19-00
шины 1с-110кВ	U, кВ		122	120	121
шины 1с-35кВ	U, кВ		37	37,5	37,5
шины 2с-35кВ	U, кВ		37	37,5	37,5
ВЛ-351	I, А		22	37	35
ВЛ-352	I, А		14	20	19
СВ-35	I, А		22	37	35
Т-1	обмотка 110кВ	I, А	—	—	—
	обмотка 35кВ	I, А	—	—	—
	обмотка 10кВ	I, А	—	—	—
	РПН	положение	3	3	3
СВ-10	I, А		—	—	—
Т-2	обмотка 110кВ	I, А	12	19	18
	обмотка 35кВ	I, А	36	57	54
	обмотка 10кВ	I, А	—	—	—
	РПН	положение	2	2	2
U пост.тока, В					
U сн, В					
№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I, А	I, А	I, А
1 секция - 10 кВ					
шины		U, кВ	10,2	11	11
4	резерв		—	—	—
5	резерв		—	—	—
2 секция - 10 кВ					
шины		U, кВ	10,2	11	11
8	резерв		—	—	—
9	резерв		—	—	—
10	Т-3 ВЛ-Кирганик	-	—	—	—
Контрольные замеры выполнил:			Бобряков А.Ю	Черников А.П.	Черников А.П.
Примечание: Накладка "АЧР" на "Откл" - " + ", на "Сигн" - " - "					

**Контрольные замеры
токов и напряжений на ЦРП-35 пос. Мильково**

Дата замеров "21" "июня" 2023 г.

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры			Время замеров, час		
			04-00	10-00	19-00
Т-1	обмотка 6кВ	I, А	—	—	—
	ПБВ положение		1	1	1
Т-2	обмотка 6кВ	I, А	61	94	87
	ПБВ положение		1	1	1
U сн, В			380	380	380
U 35 кВ			36,5	36,0	
№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I, А	I, А	I, А
1 секция - 6 кВ					
	шины	U, кВ	6,1	6,0	6,0
1	ТП-15 ЛПХ		20	26	24
3	ТП-30		28	46	43
4	Кирганик		5	5	5
6	ТП-20		5	12	11
7	резерв		3	5	4
8	ТП-30		—	—	—
9	резерв		—	—	—
10	резерв		—	—	—
Контрольные замеры выполнил:				Черников А.Г.	Черников А.Г.
Примечание: накладка "АЧР" в пол."Откл" - "+"; в пол. на "Сигн" - "-"					

Дата замеров "21" июня 2023 г.

Дата замеров "21" июня 2023 г.

Примечание: накладка "АЧР" введена на "Откл" обозначается знаком "+"; на "Сигн" - "-".

Контрольные замеры

токов, мощностей и напряжений на ДЭС-5 пос. Мильково

Дата замеров "21" июня 2023г.

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры		Время замеров, час		
		04-00	10-00	19-00
ДГ-1	I, А	—	—	—
	P, кВт	—	—	—
	Q, кВАр	—	—	—
ДГ-2	I, А	—	—	—
	P, кВт	—	—	—
	Q, кВАр	—	—	—
ДГ-4	I, А	—	—	—
	P, кВт	—	—	—
	Q, кВАр	—	—	—
ДГ-5	I, А	—	—	—
	P, кВт	—	—	—
	Q, кВАр	—	—	—
ДГ-6	I, А	—	—	—
	P, кВт	—	—	—
	Q, кВАр	—	—	—
ДГ-8	I, А	—	—	—
	P, кВт	—	—	—
	Q, кВАр	—	—	—
ДГ-9	I, А	—	—	—
	P, кВт	—	—	—
	Q, кВАр	—	—	—
ДГ-10	I, А	—	—	—
	P, кВт	—	—	—
	Q, кВАр	—	—	—
СВ-6	I, А	—	—	—
U пост.тока, В		—	—	—
U сн, В		380	380	380

№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I, А	I, А	I, А
1 секция - 6 кВ					
шины		U, кВ	6,1	6,0	6,0
6					
9	ТП-5 СХТ		20	40	33
10	ТП-53 ДЭС		—	—	—
13	К47-КТПБ ввод		45	124	106
14	ТП-43 Аэропорт		2	2	2
15	ТП-39 ДСУ		20	80	67
16	ТП-4 Геолог		3	4	4
2 секция - 6 кВ					
шины		U, кВ	6,1	6,0	6,0
19	ТП-6 Сев.		39	60	42
20	ТП-1 МРЭС		18	23	25
21	ТП-38 ДСУ		—	—	—
22	ТП-40 АЗС		2	2	2
23	ТСН-2		—	—	—
30			—	—	—
35	КТПБ ввод		67	79	88
36	ТП-2 ДРСУ		8	14	19
40	ТП-53 ДЭС		—	—	—
Контрольные замеры выполнил:					
Примечание: накладка "АЧР" в пол. "Откл" - " + ", в пол. "Сигн" - " - "					