

**Контрольные замеры
токов, мощностей и напряжений на ПГеоЭС
22 декабря 2023 года.**

Оборудование		Измеряемые параметры.	Время замеров, час.		
			04:00	10:00	22:00
ТГ-1		I, А	-	-	-
		P, МВт	-	-	-
		Q, МВар	-	-	-
ТГ-3		I, А	215	220	219
		P, МВт	5,8	6,0	6,0
		Q, МВар	1,46	1,28	1,32
1Т	Обмотки 6 кВ	I, А	-	-	-
	Обмотки 35кВ	I _{ФА} , А	-	-	-
		I _{ФВ} , А	-	-	-
		I _{ФС} , А	-	-	-
		P, МВт	-	-	-
		Q, МВар	-	-	-
		S, МВА	-	-	-
	ПБВ	Положение	3	3	3
2Т	Обмотки 6 кВ	I, А	531	542	541
	Обмотки 35кВ	I _{ФА} , А	89,5	91,6	91,3
		I _{ФВ} , А	88,9	90	90,5
		I _{ФС} , А	90,4	91,3	91,1
		P, МВт	5,6	5,8	5,8
		Q, МВар	-	-	-
		S, МВА	-	-	-
	ПБВ	Положение	3	3	3
ВЛ - 35		I _{ФА} , А	89,5	91,6	91,3
		I _{ФВ} , А	88,9	90	90,5
		I _{ФС} , А	90,4	91,3	91,1
		P, МВт	5,57	5,76	5,74
		Q, МВар	-	-	-
		S, МВА	-	-	-
Шины КРУ 1с		U, кВ	6,3	6,3	6,3
Шины КРУ 2с		U, кВ	6,3	6,3	6,3

Контрольные замеры выполнил	НСС Ленц В.А.	НСС Кочкин С.В.	НСС Ленц В.А.
-----------------------------	------------------	--------------------	------------------

(*) – показания отсутствуют в виду неисправности измерительного прибора.
 $\cos \phi = P/S$.
 S = корень квадратный из суммы квадратов активной и реактивной мощностей.

22.12.2023

НСС:  / Кочкин С.В. /
НСС:  / Ленц В.А. /