

**Контрольные замеры
токов, мощностей и напряжений на ПГеоЭС
22 июня 2024 года.**

Оборудование		Измеряемые параметры.	Время замеров, час.		
			04:00	10:00	22:00
ТГ-1		I, А	-	-	-
		P, МВт	4,0	4,9	4,9
		Q, МВар	1,4	1,7	1,7
ТГ-3		I, А	-	-	-
		P, МВт	-	-	-
		Q, МВар	-	-	-
1Т	Обмотки 6 кВ	I, А	-	-	-
	Обмотки 35кВ	I _{ФА} , А	-	-	-
		I _{ФВ} , А	-	-	-
		I _{ФС} , А	-	-	-
		P, МВт	-	-	-
		Q, МВар	-	-	-
		S, МВА	-	-	-
	ПБВ	Положение	3	3	3
2Т	Обмотки 6 кВ	I, А	385	484	480
	Обмотки 35кВ	I _{ФА} , А	68,4	78,8	79
		I _{ФВ} , А	69,1	77,8	79,8
		I _{ФС} , А	68,8	79	80,1
		P, МВт	3,8	4,6	4,6
		Q, МВар	-	-	-
		S, МВА	-	-	-
	ПБВ	Положение	3	3	3
ВЛ - 35		I _{ФА} , А	68,1	78,7	78,9
		I _{ФВ} , А	69	77,6	77,2
		I _{ФС} , А	68,4	78,9	78,8
		P, МВт	3,8	4,6	4,6
		Q, МВар	-	-	-
		S, МВА	-	-	-
Шины КРУ 1с		U, кВ	6,3	6,3	6,3
Шины КРУ 2с		U, кВ	6,3	6,3	6,3

Контрольные замеры выполнил	НСС Кочкин С.В.	НСС Логинов А.А.	НСС Кочкин С.В.
-----------------------------	--------------------	---------------------	--------------------

(*) – показания отсутствуют в виду неисправности измерительного прибора.
 $\cos \phi = P/S$.
 S = корень квадратный из суммы квадратов активной и реактивной мощностей.

22.06.2024

НСС:  / Кочкин С.В. /
НСС:  / Логинов А.А. /