

**Контрольные замеры
токов, мощностей и напряжений на ДЭС-5 пос. Мильково**

Дата замеров "15" января 2020г.

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры		Время замеров, час		
		04-00	10-00	19-00
ДГ-1	I, А	—	—	—
	P, кВт	—	990	—
	Q, кВАр	—	—	—
ДГ-2	I, А	—	—	—
	P, кВт	—	990	—
	Q, кВАр	—	—	—
ДГ-4	I, А	—	—	—
	P, кВт	—	750	—
	Q, кВАр	—	—	—
ДГ-5	I, А	—	—	—
	P, кВт	—	750	—
	Q, кВАр	—	—	—
ДГ-6	I, А	—	—	—
	P, кВт	—	750	—
	Q, кВАр	—	—	—
ДГ-8	I, А	—	—	—
	P, кВт	—	750	—
	Q, кВАр	—	—	—
ДГ-9	I, А	—	—	—
	P, кВт	—	750	—
	Q, кВАр	—	—	—
ДГ-10	I, А	—	—	—
	P, кВт	—	750	—
	Q, кВАр	—	—	—
СВ-6	I, А	—	—	—
U пост.тока, В		380	380	380
U сн, В		—	—	—

№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I, А	I, А	I, А
1 секция - 6 кВ					
шины		U, кВ			
6					
9	ТП-5 СХТ		48	79	65
10	ТП-53 ДЭС		5	—	5
13	К47-КТПБ ввод		145	199	189
14	ТП-43 Аэропорт		4	4	4
15	ТП-39 ДСУ		83	111	102
16	ТП-4 Геолог		5	5	5
2 секция - 6 кВ					
шины		U, кВ			
19	ТП-6 Сев.		63	92	68
20	ТП-1 МРЭС		31	26	39
21	ТП-38 ДСУ		—	—	—
22	ТП-40 АЗС		4	4	4
23	ТСН-2				
30					
35	КТПБ ввод		152	153	165
36	ТП-2 ДРСУ		28	31	36
40	ТП-53 ДЭС		26	—	26
Контрольные замеры выполнил:			Джосов А.А.	ЗАП	ЗАП
Примечание: наклейка "АЧР" в пол. "Откл" - " + ", в пол. "Сигн" - " — "					

Контрольные замеры
токов и напряжений на: ПС "Мильково"
Дата замеров "15" января 2020г.

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры			Время замеров, час		
			04-00	10-00	19-00
шины 1с-110кВ	U, кВ				
шины 1с-35кВ	U, кВ				
шины 2с-35кВ	U, кВ				
ВЛ-351	I, А		1	1	31
ВЛ-352	I, А		—	—	57
СВ-35	I, А		—	—	—
Т-1	обмотка 110кВ	I, А	—	—	
	обмотка 35кВ	I, А	—	—	31
	обмотка 10кВ	I, А	—	—	—
	РПН	положение	4	4	4
СВ-10	I, А				—
Т-2	обмотка 110кВ	I, А	—	—	
	обмотка 35кВ	I, А	—	—	57
	обмотка 10кВ	I, А	—	—	
	РПН	положение	2	2	2
U пост.тока, В			240	240	380
U сн, В					
№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I, А	I, А	I, А
1 секция - 10 кВ					
шины		U, кВ			
4	резерв				
5	резерв				
2 секция - 10 кВ					
шины		U, кВ			
8	резерв				
9	резерв				
10	Т-3 ВЛ-Кирганик				
Контрольные замеры выполнил:			Тетерин Д.И.	Рабеев С.А.	Рабеев С.А.
Примечание: Накладка "АЧР" на "Откл" - "+" , на "Сигн" - "-"					

Контрольные замеры

токов, мощностей и напряжений на КТПБ-35 пос. Мильково

Дата замеров "15" января 2020г.

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры			Время замеров, час		
			04-00	10-00	19-00
шины 1с - 35 кВ	U, кВ		6,1	6,1	6,1
шины 2с - 35 кВ	U, кВ		6,1	6,1	6,1
ВЛ-351	I, А		1	1	31
ВЛ-352	I, А		—	—	57
ВЛ-353	I, А		20	21	22
ВЛ-354	I, А		5	5	5
ВЛ-356	I, А		3	3	3
СВ-35	I, А		—	—	—
Т-1	обмотка 35 кВ	I, А			
	обмотка 6 кВ	I, А			
	РПН положение		3	3	3
СВ-6	I, А				
Т-2	обмотка 35 кВ	I, А			
	обмотка 6 кВ	I, А			
	РПН положение		3	3	3
U пост.тока		В	—	—	—
U сн,		В	380	380	380
№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I, А	I, А	I, А
1 секция - 6 кВ					
шины		U, кВ	6,1	6,0	6,0
3	1с -6кВ ДЭС-5		145	199	181
4	резерв		—	—	—
5	резерв		—	—	—
2 секция - 6 кВ					
шины		U, кВ	6,1	6,0	6,0
8	резерв		150	153	165
9	ТП-74 Пилорама		—	—	—
10	2с -6кВ ДЭС-5		—	—	—
Контрольные замеры выполнил:			Джасов А.А.	ЗАП	ЗАП
Примечание: накладка "АЧР" в пол. "Откл" - " + ", в пол. "Сигн" - " - "					

Контрольные замеры
токов и напряжений на ЦРП-35 пос. Мильково
Дата замеров "15" января 2020г.

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры			Время замеров, час		
			04-00	10-00	19-00
Т-1	обмотка 6кВ	I, А	20	23	22
	ПБВ положение		1	1	1
Т-2	обмотка 6кВ	I, А			
	ПБВ положение				
U _{сн} , В			380	380	380
U 35 кВ			36,5	36,5	36,5
№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I, А	I, А	I, А
1 секция - 6 кВ					
	шины	U, кВ	6,1	6,1	6,1
1	ТП-15 ЛПХ		22	29	27
3	ТП-30		50	71	61
4	Кирганик		3	3	3
6	ТП-20		13	17	16
7	резерв				
8	ТП-30		5	8	7
9	резерв				
10	резерв				
Контрольные замеры выполнил:			Джасов А.А.	3АП	3АП
Примечание: накладка "АЧР" в пол. "Откл" - "+" в пол. на "Сигн" - "-"					

Дата замеров: "15" января 2020г.

Дата замеров: "15" января 2020г.

Примечание: накладка "АЧР" введена на "Откл" обозначается знаком "+" на "Сигн" - "и"

**Контрольные замеры
токов и напряжений на Пушино пос. Мильково**

Дата замеров "15" января 2020г.

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры				Время замеров, час		
				04-00	10-00	19-00
шины 35 кВ			U, кВ	36,0	36,0	36,0
Т-1	обмотка 10 кВ		I, А	4	5	6
	ПБВ	положение		2	2	2
U сн, В				380	380	380
№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I, А	I, А	I, А	
1 секция - 6 кВ						
шины		U, кВ				
3	ТП-1 Телевышка		10,0	10,0	10,0	
5	ТП-3		—	—	—	
6	ТП-2		4	6	6	
			—	—	—	
Контрольные замеры выполнил:			Желкин П.Б	Желкин П.Б	Желкин П.Б	
Примечание: накладка "АЧР" введена на "Откл" обозначается знаком "+", на "Сигн" - "-"						