


**Контрольные замеры
токов и напряжений на ПС "Мильково"**

Дата замеров "19" Марта 2025

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры			Время замеров, час		
			04-00	10-00	19-00
шины 1с-110кВ	U, кВ		117	117	117
шины 1с-35кВ	U, кВ		36	36,0	36,0
шины 2с-35кВ	U, кВ		36	36,0	36,0
ВЛ-351	I, А		24	31	27
ВЛ-352	I, А		49	54	51
СВ-35	I, А		—	—	
Т-1	обмотка 110кВ	I, А	8	10	9
	обмотка 35кВ	I, А	24	31	27
	обмотка 10кВ	I, А	—		
	РПН	положение	V	V	V
СВ-10	I, А		—		
Т-2	обмотка 110кВ	I, А	16	18	18
	обмотка 35кВ	I, А	49	54	51
	обмотка 10кВ	I, А			
	РПН	положение	IV	IV	IV
U пост.тока, В			240	240	240
U сн, В			380	380	380
№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I, А	I, А	I, А
1 секция - 10 кВ					
шины		U, кВ	10,2	10,2	10,2
4	резерв		—		
5	резерв		—		
2 секция - 10 кВ					
шины		U, кВ	10,2	10,2	10,2
8	резерв		—		
9	резерв		—		
10	Т-3 ВЛ-Кирганик				
Контрольные замеры выполнил:					
Примечание: Накладка "АЧР" на "Откл" - " + ", на "Сигн" - " - "					

Контрольные замеры

токов, мощностей и напряжений на КТПБ-35 пос. Мильково

Дата замеров "19" Марта 2025

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры

Время замеров, час

04-00 10-00 19-00

шины 1с - 35 кВ

U, кВ

36 36,0 36,0

шины 2с - 35 кВ

U, кВ

36 36,0 36,0

ВЛ-351

I, A

24 31 27

ВЛ-352

I, A

49 54 51

ВЛ-353

I, A

14 19 18

ВЛ-354

I, A

6 8 6

ВЛ-356

I, A

4 4 4

СВ-35

I, A

— — —

T-1

обмотка 35 кВ

I, A

29 29 28

обмотка 6 кВ

I, A

173 178 168

РПН

положение

II II II

СВ-6

I, A

— — —

T-2

обмотка 35 кВ

I, A

20 27 25

обмотка 6 кВ

I, A

122 162 144

РПН

положение

II II II

U пост.тока

V

— — —

U сн,

V

380 380 380

№ фидера

Диспетчерское
наименование фидера

АЧР

I, A

I, A

I, A

1 секция - 6 кВ

шины

U, кВ

6,1

6,0

6,0

3

1с -6кВ ДЭС-5

173

173

168

4

резерв

—

—

—

5

резерв

—

—

—

2 секция - 6 кВ

шины

U, кВ

6,1

6,0

6,0

8

резерв

—

—

—

9

ТП-74 Пилорама

—

—

—

10

2с -6кВ ДЭС-5

122

162

144

Контрольные замеры выполнил:

Примечание: накладка "АЧР" в пол. "Откл" - " + ", в пол. "Сигн" - " - "

Дата замеров "19" Март 2025

Дата замеров "19" Март 2025

Примечание: накладка "АЧР" в пол. "Откл" - "+"; в пол. на "Сигн" - " - "

**Контрольные замеры
токов, мощностей и напряжений на ДЭС-5 пос. Мильково**

Дата замеров "19" Мая 2025

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры		Время замеров, час		
		04-00	10-00	19-00
ДГ-1	I, А			
	P, кВт			
	Q, кВАр			
ДГ-2	I, А			
	P, кВт			
	Q, кВАр			
ДГ-4	I, А			
	P, кВт			
	Q, кВАр			
ДГ-5	I, А			
	P, кВт			
	Q, кВАр			
ДГ-6	I, А			
	P, кВт			
	Q, кВАр			
ДГ-8	I, А			
	P, кВт			
	Q, кВАр			
ДГ-9	I, А			
	P, кВт			
	Q, кВАр			
ДГ-10	I, А			
	P, кВт			
	Q, кВАр			
СВ-6	I, А			
U пост.тока, В				
U сн, В		380	380	380

№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I, А	I, А	I, А
1 секция - 6 кВ					
шины		U, кВ	6,0	6,0	6,0
6					
9	ТП-5 СХТ		40	53	50
10	ТП-53 ДЭС		35	5	5
13	К47-КТПБ ввод		173	173	168
14	ТП-43 Аэропорт		6	5	5
15	ТП-39 ДСУ		82	105	98
16	ТП-4 Геолог		10	10	10
2 секция - 6 кВ					
шины		U, кВ	6,0	6,0	6,0
19	ТП-6 Сев.		50	73	62
20	ТП-1 МРЭС		23	32	25
21	ТП-38 ДСУ		—	—	—
22	ТП-40 АЗС		5	5	5
23	ТСН-2		—	—	—
30			—	—	—
35	КТПБ ввод		122	162	144
36	ТП-2 ДРСУ		23	27	27
40	ТП-53 ДЭС		21	25	25
Контрольные замеры выполнил:					
Примечание: наклейка "АЧР" в пол. "Откл" - " + ", в пол. "Сигн" - " - "					

**Контрольные замеры
токов и напряжений на пс Шаромы пос. Мильково**

Дата замеров " 19 " Марта 2025г

Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры			Время замеров, час		
			04-00	10-00	19-00
шины - 35 кВ		U, кВ	36,0	36,0	36,0
СВ-35		I, А			
Т-1	обмотка 6кВ	I, А	<u>29</u>	<u>40</u>	<u>42</u>
	ПБВ положение		<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
Т-2	обмотка 6кВ	I, А			
	ПБВ положение		<u>3</u>	<u>3</u>	
U сн, В			<u>380</u>	<u>380</u>	<u>380</u>
№ фидера	Диспетчерское наименование фидера	АЧР	I, А	I, А	I, А
1 секция - 6 кВ					
шины		U, кВ	<u>6,1</u>	<u>6,1</u>	<u>6,1</u>
3	ТП-3 Л-1		<u>17</u>	<u>23</u>	<u>24</u>
12	ТП-2 Л-2		<u>12</u>	<u>17</u>	<u>18</u>
Контрольные замеры выполнил:			<u>Мещанин</u> <u>П.Б.</u>	<u>Жуковский</u> <u>П.Б.</u>	<u>Жуковский</u> <u>П.Б.</u>
Примечание: накладка "АЧР" введена на "Откл" обозначается знаком "+"; на "Сигн" - "-"					

Контрольные замеры токов и напряжений на Пушино пос. Мильково						
Дата замеров "19" <u>Марта</u> 2025г						
Наименование присоединений, оборудование, измеряемые параметры				Время замеров, час		
				04-00	10-00	19-00
шины 35 кВ		U, кВ	36	36,0	36,0	
Т-1	обмотка 10 кВ		I, А	8	10	8
	ПБВ	положение		2	2	2
U сн, В			380	380	380	
№ фидера	Диспетчерское наименование фидера		АЧР	I, А	I, А	I, А
1 секция - 6 кВ						
шины		U, кВ	10,1	10,1	10,1	
3	ТП-1 Телевышка					
5	ТП-3		8	10	8	
6	ТП-2					
Контрольные замеры выполнил:			Мешин П.Б.	Жуков П.Б.	Жуков П.Б.	
Примечание: накладка "АЧР" введена на "Откл" обозначается знаком "+"; на "Сигн" - "-".						