КРУ–57 линия 10 кВ

XT			
A1/19:11	34	73	KLD:24
	74	101	KLD:21
	75	101	
KLD:A1	139	15	
KLD:A2	140	2	

Д3 / 314 → КРУ–62 линии 10 кВ

X4			
SF1:3	1	+EC	+ШУ
XT2	2	701	+ШС
XT7	3	703	(+)ШС
	4		
R1:2	5	707	Ш3А
R2:2	6	709	Ш3П
XT44	12	A630	
XT17	13	805	
XT16	14	809	
	15		
	16		
XT13	17	807	1ША3
XT15	18	801	1ШАЧР
XT14	19	803	
SF1:1	20	−EC	−ШУ
XT8	21	702	−ШС
	22		
	23		
	24		
XT46	25	B600	
	26		
XT45	27	A630.3	ШНа
XT48	28	C630	
XT47	29	B600.3	ШНв
	30		
XT49	31	C630.3	ШНс
XS:1	32	723	
XS:2	33	724	
XT43	47	N630	
XT70	48	131	
XT42	49	H602	
XT41	50	B600	

см. прим. 2

W57K / 1 → КРУ–31 ТН–3 10 кВ

W57K / 2 → КРУ–31 ТН–3 10 кВ

КРУ–55 линия 10 кВ

	1	807	1ША3
	2	801	1ШАЧР
	3		1ШАЧРI
	4		1ШАЧРII
	5	711	+ВШ
	6	702	−ШС
	7		1ВШС
	8	735	ШЛ
	9	100	(+)ШМ
	10	703	(+)ШС
	11	701	+ШС
	12	709	Ш3П
	13	723	ШО1
	14	724	ШО2
	15	A630	ШНа
	16	B600	ШНв
	17	C630	ШНс
	18	1	+ШУ
	19	2	−ШУ
	20	707	Ш3А

КРУ–31 ТН–3 10 кВ

1			
	16	A630	
	19	B600	
	23	C630	
	24	N630	
	*	H602	
	*	B600	

W57K / 1 → КРУ–57 линии 10 кВ

W57K / 2 → КРУ–57 линии 10 кВ

1 Номера клемм уточнить по месту.

2 Монтаж цепей выполнить проводом ПуГВ 4.

СОГЛАСОВАНО

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Мишустина			12.12
Гл. спец.		Константинов			12.12
Н. контр.		Мишустина			12.12

221.32.12–ЭП3

Котельная каркасного типа, расположенная на площадке котельной N1 "11км" в г. Петропавловск–Камчатский.

Установка ячейки и выкатного элемента в ЗРУ–10 кВ на подстанции КСИ. Релейная защита и автоматика

Стадия	Лист	Листов
Р	14	

Линия 10 кВ "W57K" ЗРУ 10 кВ. Шкаф 57 отходящей линии. Схема электрическая соединений

ОАО "ХЭТК" ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

Формат А3