

Проектный институт

Россия, 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, 22, тел/факс (4212) 26-40-45, 26-40-46,
e-mail: proect@proect.khv.ru, web: habenergoproect.narod.ru

23.05.2013г.

№

609/10

На № 24-11/852

от

20.05.2013г

Объект «Котельная каркасного типа,
расположенная на площадке котельной №1
«11 км» в г. Петропавловск-Камчатский»

Копия:

Главному инженеру
ОАО «ЦЭС» филиала ОАО
«Камчатскэнерго»
Гусеву О.В.

Главному инженеру
ОАО «Камчатскэнерго»
Кулиничу С.А.

Уважаемый Олег Викторович!

Направляем Вам изменения раздела проекта «Установка ячейки и выкатного элемента в ЗРУ-10кВ на подстанции КСИ. Первичные соединения» с изм.2 (шифр 221.32.12-ЭП2) в части уточнения размеров существующего выкатного элемента для яч. №6.

Изменение выполнено по письму ЦЭС ОАО «Камчатскэнерго» №24-11/852 от 20.05.2013г.

Приложение направлено на электронные адреса приемных:

1. Изменения №2 раздела проекта, шифр 221.32.12-ЭП2.
2. Письмо ЦЭС ОАО «Камчатскэнерго» №24-11/852 от 20.05.2013г.
(только во второй адрес).

С уважением,
Директор



Б. Я. Каганский

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА -ЭП2

Лист	Наименование	Примечание
1-4	Общие данные.	Изм.1(Зам.), л.1,2 Изм.2(Зам.), л.1,2
5	Схема электрическая принципиальная ПС КСИ 110/10кВ	
6	ЗРУ-10кВ. План расположения оборудования на отм. 0,000	
7	Закладные детали для установки ячейки №57. План на отм. 0,000	

Изменения №1 внесены в связи с заменой завода-поставщика оборудования - выкатного элемента с вакуумным выключателем для яч.№6 РУ-10кВ на ПС «КСИ», т.к. завод ЗАО «Электроштит» (г. Самара) отказал в поставке взамен вакуумного выключателя собственного производства выключателя ВВ/TEL производства сторонней организации: ЗАО «Таврида-Электрик».

Изменения №2 внесены в связи с уточнением размеров выкатного элемента для опросного листа по заказу выкатного элемента яч. №6 на ПС «КСИ» по письму ЦЭС ОАО «Камчатскэнерго» №24-11/852 от 20.05.2013г.

Взам. инв. №						
Подпись и дата						
Инв. № подл.						221.32.12-ЭП2
	2	-	Зам.	175-13	05.13	Котельная каркасного типа, расположенная на площадке котельной №1 «11 км» в г. Петропавловск-Камчатский
	1	-	Зам.	155-13	04.13	
	Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
	Директор	Каганский				12.12
	ГИП	Авраменко				12.12
	Нач. отд.	Мишустина				12.12
	Инж.	Гостев				12.12
	Н.контроль	Мишустина				12.12
Общие данные						ОАО «ХЭТК» ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
Установка ячейки и выкатного элемента в ЗРУ-10кВ на подстанции КСИ. Первичные соединения.						Стадия
						Лист
						Листов
						Р
						1
						4

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Начало

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
Серия А10-93	Защитное заземление и зануление электрооборудования.	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
№04-16-46 от октября 2012г	Технические условия для присоединения объекта к электрическим сетям, выданные ОАО «Камчатскэнерго»	2 листа
221.32.12-ЭП2. 0Л1	Опросный лист на выкатной элемент с выключателем BBTEL-10-20/1000 (ISM15 LD 2)	1, 2- 3 листа Изм.1(Зам.), л.1,2 Изм.2(Нов.), л.3
221.32.12-ЭП2. 0Л2	Опросный лист на ячейку типа КРУ2-10	1 лист
221.32.12-ЭП2. С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	2 листа Изм.1(Зам.), л.1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							
2	-	Зам.	175-13	05.13	221.32.12-ЭП2			Лист	
1	-	Зам.	155-13	04.13				2	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись				Дата	

