

Рис. 2.4. Установка ВОД с внешней стороны отсека




Рис. 2.5. Крепление ВОД внутри отсека




Рис. 2.6. Крепление ВОД в отсеке сборных шин

Привязан 221.32.12-ЭПЗ			
1п			
Нач. отд.	Мишустина		12.12
Инж.	Безруков		12.12
Инв. N			

Примечание:

Согласно "Руководству по эксплуатации" УДЗ «ОВОД-МД» установку датчиков выполнить по месту силами монтажной организации.

В местах изгиба кабеля ВОД (в том числе и при прокладке) его радиус должен быть не менее 15 мм.