

Приложение к соглашению к Договору
ОТП-00433 от 28.05.2012 на
технологическое присоединение
энергопринимающих установок к
электрической сети ОАО «Камчатскэнерго»



Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«КАМЧАТСКЭНЕРГО»

ул. Набережная, д.10, г. Петропавловск-Камчатский, 683000. Тел. (4152) 42-10-06.

Факс (4152) 41-20-26 E-mail: sekr1@kamchaten.kamchatka.ru

ОКПО 00106106, ОГРН 1024101024078, ИНН/КПП 4100000668 / 410101001

№ _____

**Индивидуальные Технические условия присоединения энергопринимающих устройств
к электрическим сетям ОАО «Камчатскэнерго».**

№ 04-17-137 от «__» _____ 2014 г.

Заявитель: Директор КГА ОУДОД «СДЮШОР по горнолыжному спорту» Богун Виктор Владимирович.

Почтовый адрес: 684000, г. Елизово, ул. Лазо, 15а

Тел/факс: 8-963-831-05-14

1. Наименование объекта: «Реконструкция инфраструктуры лыжного и горнолыжного комплекса Камчатского края. Горнолыжная база «Морозная» г. Елизово»

2. Адрес объекта: участок находится примерно в 5000 м по направлению на северо-запад от ориентира птр. Хуторская, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Камчатский край, Елизовский район

3. Максимальная мощность: 4000 кВт.

4. Категория надежности – 2.

5. Уровень напряжения на границе балансовой принадлежности: 10 кВ.

6. Коэффициент соотношения активной и реактивной мощности: Соотношения потребления активной и реактивной мощностей ($\text{tg } \varphi$) не должно превышать значения 0,4. При превышения значения $\text{tg } \varphi = 0,4$ заявителю необходимо установить устройства компенсации реактивной мощности.

7. Год ввода в эксплуатацию и присоединения объекта к электрическим сетям: 2016 г.

8. Точка присоединения к сетям ОАО «Камчатскэнерго»: наконечники ЛЭП-10 кВ на границе земельного участка заявителя отходящие от 1-ой секции 10 кВ проектируемой ПС 35/10 кВ и наконечники ЛЭП-10 кВ на границе земельного участка заявителя отходящие от 2-ой секции 10 кВ проектируемой ПС 35/10 кВ.

9. Основной источник питания: 1-ая секция 10 кВ проектируемой ПС 35/10 кВ.

10. Резервный источник питания: 2-ая секция 10 кВ проектируемой ПС 35/10 кВ.

11. Сетевая организация осуществляет:

- Строительство ПС 35/10 кВ с установкой силовых трансформаторов расчетной мощности.
- Строительство необходимого количества ЛЭП-10 кВ расчетного сечения подключенных от 1-ой и 2-ой секции 10 кВ проектируемой ПС 35/10 кВ.
- Электроснабжение проектируемой ПС 35/10 кВ осуществить по двум ЛЭП-35 кВ расчетного сечения отпайкой от ВЛ-35 кВ «Елизово-Водозабор» и ВЛ-35 кВ «Солнечная».

12. Заявитель осуществляет:

- строительство ЛЭП-10 кВ в границах земельного участка;
- строительство необходимого количества ТП-10/0,4 кВ;
- строительство ЛЭП до 1 кВ расчетного сечения в границах земельного участка;

- при попадании в зону отвода земли КЛ, ВЛ, принадлежащих ОАО «Камчатскэнерго» заявителю предусмотреть перенос данных линий;
- разработку проекта электроснабжения объекта в границах земельного участка и предоставление проекта в филиал ЦЭС ОАО «Камчатскэнерго» для согласования;
- установку электронных приборов учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности сетей. Приборы учета (трансформаторы тока класс точности 0,5; счетчики класс точности 1,0) вводной коммутационный аппарат установить в запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата для снятия показаний и возможностью пломбирования шкафа (ушки, скобы, отверстия), исключающие несанкционированный доступ к цепям учета. Рекомендуются использовать приборы учета оснащенные цифровым интерфейсным каналом RS485, обеспечивающим удаленное снятие показаний приборов и позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии. Тип приборов учета электроэнергии необходимо согласовать в службе приборов учета и метрологии ОАО «Камчатскэнерго» «Энергосбыт» по адресу: г. Елизово, ул. Виллойская, д.8, тел.(8-415-31-7-12-79).

13. Дополнительные сведения:

Присоединение объекта к электрическим сетям производится в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 N 861, в том числе:

- монтаж электроустановки в соответствии с ПУЭ, ПТЭ, СНиП и ПТЭ электроустановок потребителей;
- получить разрешение на подключение и допуск в эксплуатацию в отделе госэнергонадзора Камчатского управления Ростехнадзора по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 19, офис 64, тел./факс 46-70-77,46-14-26;
- получение акта осмотра технического состояния электроустановок в отделе госэнергонадзора Камчатского управления Ростехнадзора по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 19, офис 64, тел./факс 46-70-77,46-14-26;
- оформление акта разграничения балансовой принадлежности с Елизовским районом электрических сетей филиала ОАО «Камчатскэнерго» «Центральные электрические сети», телефон (8-41531) 200-20);
- оформление акта о технологическом присоединении с Елизовским районом электрических сетей филиала ОАО «Камчатскэнерго» «Центральные электрические сети», телефон (8-41531) 200-24);
- заключение договора в филиале ОАО «Камчатскэнерго» «Энергосбыт» на поставку электроэнергии.

14. Срок действия технических условий – три года со дня заключения дополнительного соглашения к договору ОТП-00433 от «28» мая 2012 года. По истечении срока действия технических условий или изменении условий заявки Заявитель обязан получить новые технические условия.

Главный инженер ОАО «Камчатскэнерго»

С.А. Кулинич

Главный инженер
филиала ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС

А.П. Баженов

Начальник ОТП филиала
ОАО «Камчатскэнерго» «ЦЭС»

В.В. Кирносенко